



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0010

# 检 验 报 告

## Test Report

委 托 单 位： 福建海鲸消防有限公司

产 品 名 称： 消防软管卷盘

型 号 规 格： JPS1.6-19/30-ZW



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



# 国凯（福建）消防阀门检测有限公司

## 检 验 报 告

报告编号：(2020) GKJC-BG0010

报告日期：2020.04.25

第 1 页 共 4 页

产品名称		消防软管卷盘	
型号规格		JPS1.6-19/30-ZW	
委托单位		福建海鲸消防有限公司	
生产单位		福建海鲸消防有限公司	
商 标		三 鲸	生产日期 2020.02
检验类别		型式检验	样品状态 合格
样品 概况	数量	3 套	接收日期 2020.03
	说明		
检 验 依 据		GB 51090-2005 《消防软管卷盘》	
检 验 项 目		喷射性能；密封性能；耐压性能；耐腐蚀性能；抗载荷性能；转动性能； 喷枪性能；软管性能；外观质量；结构要求。	
检 验 结 论		所检项目符合 GB 51090-2005 标准要求，判定合格	
备 注			
检验日期		2020 年 03 月 13 日	

批准：秦金城

审核：林李经

编制：宋宇宇

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传

消防  
报告

